

Forklaring til stik tv- opsætning

Husk der er forskel på slut og stop.
Slut bruges når der man slutter i brønd, vandlås, ende prop.
Stop bruges ved skel og når inspektion ikke kan gennemføres mellem 2 knudepunkter
VA. Skal ”stå” alene, Brug ikke BM. Men indsæt et BM felt før.

Start, VA, Observation erne , BM, VA, Slut eller stop

Ved stik på hovedledning slut i brønd

										OBSERVATIONER																					
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE-RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND-STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER				KON	UR REF		TYPE		BEMÆRKNINGER				
		(m)	(mm)							1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3		4	1	2	1		2			
00:00:11		0,0	Ø150	S	Beton	S																					Start i H01F134-H01F132-18,8-10				
00:00:16		0,0							2																						
00:00:19	043	0,0										OB									1	4	8								
00:00:34		0,1						S						BE								5	10	U	S						
00:00:40		0,1												IN								5	10	S							
00:00:49		0,2					45	S										OK				3		R							
00:01:14		2,8						S						BE								4	8	U	S						
00:01:33		4,3										OB									1	4	8								
00:02:00		4,6																									Dybde ca 1,60 M				
00:02:06		4,6																									Hus nr 14				
00:02:20		5,9	Ø152	S	Plast	S												OK							D	M					
00:02:30		6,5							2																						
00:02:37		6,5																									Slut i H01F134-H01F132-18,8-10-T				
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:										Startpunktet:										Slutpunkt:	
:										Stikledning										Stiktilslutning										Ved skel	
Stikreference: Startpunktet H01F134										Slutpunkt: H01F132										Ur6Slutpunkt: Nummer: H01F134-H01F132-18,8-10										H01F134-H01F132-18,8-10-T	
Længde: 18,80 m										Urref.: 10										Sted / Gade: Glostrup , Vagtelvænget											
Tekstfil: H01F134-H01F132-18,8-10-31102023.xml										Fysisk Indeks: 10,0										Adresse-ID:										Lednings-ID: 1	
Filmfil: H01F134-H01F132-18,8-10-31102023.mpg																				Bemærkninger:											

Ved stik på hovedledning stop efter skel

									OBSERVATIONER																								
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE-RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND-STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER				KON	UR REF		TYPE		BEMÆRKNINGER						
		(m)	(mm)							1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3		4	1	2	1		2					
00:00:11		0,0	Ø150	S	Beton	S																				Start i H01F120-H01F026-18,0-02							
00:00:17		0,0							1																								
00:00:23	058	0,0										OB											4	8									
00:00:47		0,2					45	S									OK						8		R								
00:00:53		0,4						S			FS										1				Å								
00:01:03	059	1,0										OB									2	4	8										
00:01:13		1,2						S						BE								0	12	U	S								
00:01:18		1,2												IN								0	12	S									
00:01:29		2,0						S							BE						3	0	12	U	S								
00:01:35		2,0												IN							4	0	12	S									
00:02:01		5,3																								Dybde ca 2,20 M							
00:02:06		5,3																								Hus nr 32							
00:02:19		6,0						S							BE						3	0	12	U	S								
00:02:24	060	6,1														IN						0	12	S									
00:02:43		8,0						S			FS										1				Å								
00:02:48		8,0										OB									2	4	8										
00:02:54		8,0																			4	0	12	S									
00:03:01		8,0							1					IN																			
00:03:05		8,0																								Stop efter skel ikke brønd							
Samlerapport: Stop: 8,0 m										Ledningstype: Stikledning										Startpunktet: Stiktilslutning										Slutpunkt: Ved skel			
Stikreference: Startpunktet H01F120										Slutpunkt: H01F026										Ur6Slutpunkt: Nummer: H01F120-H01F026-18,0-02										H01F120-H01F026-18,0-02-T			
Længde: 18,00 m Urref.: 2										Led.ID: 1										Sted / Gade: Glostrup , Vagtelvænget													
Tekstfil: H01F120-H01F026-18,0-02-01112023.xml										Fysisk Indeks: 10,0										Adresse-ID:										Lednings-ID: 1			
Filmfil: H01F120-H01F026-18,0-02-01112023.mpg																				Bemærkninger:													



Forklaring til stik tv- opsætning

Stik i brønd slut i brønd

									OBSERVATIONER																					
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE- RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND- STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER						KON	UR REF			TYPE		BEMÆRKNINGER
		(m)	(mm)	S	Beton	B					1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		1	2	1	2		
00:00:13		0,0	Ø150	S	Beton	B																						Start i H01F172		
00:00:18		0,0							0																					
00:00:23		0,0																										Indføring mangler pga udforming af brønd		
00:00:29	258	1,0										OB											1	4	8					
00:00:52		3,4						S						BE										8		U	S			
00:01:26		5,8						S						BE										7	9	U	S			
00:01:35		6,6						S						BE										7	8	U	S			
00:02:20		14,1						S						BE										2	4	U	R			
00:02:35		15,2																										Dybde ca 1,58 M		
00:02:43		15,2																										Hus nr 9		
00:02:53		16,1						S		FS																F				
00:03:06		18,0	Ø152	S	Plast	S												OK								D	M			
00:03:10		18,0										OB											1	4	8					
00:03:20		18,6							0																					
00:03:27		18,6																										Slut i H01F172-T4		
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:								
:										Difference:				Stikledning				TYPE:				Brønd (standard)				Ved skel				
Stikreference: Startpunktet H01F172										Slutpunkt: H01F172				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				H01F172				H01F172-T4				
Længde: 0,00 m										Urref.: 3				Led.ID: 1				Sted / Gade				Glostrup , Kildeholm								
Tekstfil: H01F172-T4-13112023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:								Lednings-ID: 1				
Filmfil: H01F172-T4-13112023.mpg														10,0				Bemærkninger:												

Stik i brønd stop efter skel

										OBSERVATIONER																		BEMÆRKNINGER			
POSITION	FOTO	AFSTAND (m)	DIMENSION (mm)	BST	MATE- RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND- STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER				KON		UR REF					TYPE		
00:00:16		0,0	Ø150	S	Beton	D				1																			Start i H01F124		
00:00:20		0,0							1																						
00:00:31		0,5										OB											1	4	8						
00:00:46		1,8						S		FS												2			A						
00:01:00		2,6						S						BE										3	4	U	S				
00:01:54		5,5																											ved skel hus nr 22		
00:02:00		5,5																											Dybde ca 1,37 M		
00:02:22		8,0						S		FS																A					
00:02:27		8,0										OB										2									
00:02:33		8,0																				1	4	8							
00:02:39		8,0							1																				Stop efter skel ikke brønd		
Samlerapport: Stop: 8,0 m										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:									
:										Difference:				Stikledning				TYPE:				Brønd (standard)				Ved skel					
Stikreference: Startpunktet H01F124										Slutpunkt: H01F124				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				H01F124				H01F124-T2					
Længde: 0,00 m										Urref.: 11				Led.ID: 1				Sted / Gade				Glostrup , Vagtelvænget									
Tekstfil: H01F124-T2-30102023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:								Lednings-ID:				1	
Filmfil: H01F124-T2-30102023.mpg														7,0				Bemærkninger:													



Forklaring til stik tv- opsætning

DET er kun vejbrønde der skal ændres til V. ved alm stik .

Ved stik på hovedledning til vejbrønd

										OBSERVATIONER																				BEMÆRKNINGER
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE- RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND- STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER				KON	UR REF		TYPE					
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3		4	1	2	1	2			
00:00:10		0,0	Ø150	S	Beton	S																						Start i H01F130-H01F024-6,0-02		
00:00:16		0,0							1																					
00:00:23	033	0,1						S						BE									2	6	U	S				
00:00:43		0,5					150	S									GR						3							
00:00:52	034	0,8						S						BE									0	12	U	S				
00:00:57		0,8												IN									0	12	S					
00:01:36		2,5												IN									6		S					
00:01:41		2,5							0																					
00:01:48		2,5								OB												1	6							
00:02:25		5,5												IN									6		S			Vand løber ud		
00:02:33		5,5						S		FS															Å					
00:02:41		5,6					45	S									OK						9		R					
00:02:50		5,8									OB											1	6							
00:02:56		5,8			Glas. ler	S											OK								M					
00:03:04		6,0					90	S									OK						6		R			Vandlås til vejbrønd		
00:03:10		6,0							2																					
00:03:15		6,0																										Slut i H01F130-H01F024-6,0-02-V		
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:								
:										Difference:				Stikledning				TYPE:				Stiktilslutning				Vandlås				
Stikreference: Startpunktet H01F130										Slutpunkt: H01F024				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				H01F130-H01F024-6,0-02				H01F130-H01F024-6,0-02-V				
Længde: 6,00 m										Urref.: 2				Led.ID: 1				Sted / Gade				Glostrup , Vagtelvænget								
Tekstfil: H01F130-H01F024-6,0-02-31102023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:								Lednings-ID:				1
Filmfil: H01F130-H01F024-6,0-02-31102023.mpg														9,2				Bemærkninger:												

Ved stik på hovedledning til vejbrønd, stik på stik til vejbrønd

										OBSERVATIONER																				BEMÆRKNINGER
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VANDSTAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER				KON	UR REF		TYPE					
		(m)	(mm)							1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3		4	1	2	1	2			
00:00:10		0,0	Ø150	S	Beton	S																					Start i H01F130-H01F024-6,0-02			
00:00:16		0,0							1																					
00:00:23	033	0,1						S						BE								2	6	U	S					
00:00:43		0,5					150	S									GR					3								
00:00:52	034	0,8						S						BE								0	12	U	S					
00:00:57		0,8											IN									0	12	S						
00:01:36		2,5												IN								6		S						
00:01:41		2,5							0																					
00:01:48		2,5									OB										1	6								
00:02:25		5,5												IN								6		S			Vand løber ud			
00:02:33		5,5						S		FS														Å						
00:02:41		5,6					45	S									OK					9		R						
00:02:50		5,8									OB										1	6								
00:02:56		5,8			Glas. ler	S											OK							M						
00:03:04		6,0					90	S									OK					6		R			Vandlås til vejbrønd			
00:03:10		6,0							2																					
00:03:15		6,0																									Slut i H01F130-H01F024-6,0-02-V			
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:								
:										Stikledning				TYPE:				Stiktilslutning				Vandlås								
Stikreference: Startpunktet H01F130										Slutpunkt: H01F024				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				H01F130-H01F024-6,0-02				H01F130-H01F024-6,0-02-V				
Længde: 6,00 m Urref.: 2										Led.ID: 1								Sted / Gade				Glostrup , Vagtelvænget								
Tekstfil: H01F130-H01F024-6,0-02-31102023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:				Lednings-ID:				1				
Filmfil: H01F130-H01F024-6,0-02-31102023.mpg														9,2				Bemærkninger:												



Forklaring til stik tv- opsætning

Ved stik i brønd til vejbrønd

										OBSERVATIONER																			
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE- RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND- STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER					KON	UR REF		TYPE		BEMÆRKNINGER	
		(m)	(mm)									1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2		3	4	1	2		1
00:00:11		0,0	Ø150	S	Beton	B																					Start i E41R329		
00:00:16		0,0							1																				
00:00:31		0,5						S						BE								1	5	7	U	R			
00:00:44		0,9						S		FS												2			F				
00:01:01		2,4						S						BE								1	5	7	U	R			
00:01:07		2,4									OB											3	5	7					
00:01:25		4,0					150	S										GR					10						
00:02:07		9,3						S			FS												3		F	R			
00:02:18	1285	9,6										OB											5	7					
00:02:25		9,7						S		FS												2			F				
00:02:30		9,7									OB											3	5	7					
00:02:36		9,7					90	S										OK					6		R		Vandlås til vejbrønd		
00:02:40		9,7							2																				
00:02:46		9,7																									Slut i E41R329-V3		
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:							
:										Difference:				Stikledning				TYPE:				Brønd (standard)				Vandlås			
Stikreference: Startpunktet E41R329										Slutpunkt: E41R329				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				E41R329				E41R329-V3			
Længde: 0,00 m Urref.: 2 Led.ID: 1																		Sted / Gade				Glostrup , Bjergbakkevej							
Tekstfil: E41R329-V3-26072023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:				Lednings-ID:				1			
Filmfil: E41R329-V3-26072023.mpg														8,7				Bemærkninger:											

Ved stik i brønd til vejbrønd, stik på stik til vejbrønd

									OBSERVATIONER																				BEMÆRKNINGER	
POSITION	FOTO	AFSTAND	DIMENSION	BST	MATE- RIALE	BST	MÅLING	BST	VAND- STAND (0-4)	RØRETS TILSTAND				DRIFTS- TILSTAND				SPECIELLE KONSTRUKTIONER					KON	UR REF		TYPE				
		(m)	(mm)									1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2		3	4	1	2	1		2
00:00:11		0,0	Ø150	S	Beton	B																						Start i E41R329-V3-0,0-00-A		
00:00:16		0,0							0																					
00:00:21		0,0									OB												5	7						
00:00:41		0,2						S		FS															A					
00:01:07		0,3					45	S										OK						9		R				
00:01:22		1,1						S		FS												1			A					
00:01:27		1,1									OB											2	5	7						
00:02:05		2,3					45	S										OK						9		R				
00:02:36	1286	3,0						S				FS													F					
00:03:04		3,2						S		FS												1			A					
00:03:11		3,2									OB											2	5	7						
00:03:16		3,2					90	S										OK						6		R		Vandlås til vejbrønd		
00:03:21		3,2																												
00:03:28		3,2							0																			Slut i E41R329-V3-0,0-00-B-V		
Samlerapport: Stop:										Ledningstype:								Startpunktet:				Slutpunkt:								
:										Difference:				Stikledning				TYPE:				Stiktislutning				Vandlås				
Stikreference: Startpunktet E41R329										Slutpunkt: E41R329-V3				Ur6Slutpunkt:				Nummer:				E41R329-V3-0,0-00-A				E41R329-V3-0,0-00-B-V				
Længde: 4,00 m Urref.: 10										Led.ID: 1								Sted / Gade				Glostrup , Bjergbakkevej								
Tekstfil: E41R329-V3-0,0-00-A-26072023.xml														Fysisk Indeks:				Adresse-ID:								Lednings-ID:				1
Filmfil: E41R329-V3-0,0-00-A-26072023.mpg														10,0				Bemærkninger:												

